



DIRECCIONES
 AV. ESPAÑA N° 1268
 TELEFONO N° 211001/20
 CASILLA DE CORREO 604
 TELEFAX: (591-21) 212371 ANDE PY
 TELEFAX: 201051 - Dpto. de Compras

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
 A N D E**

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5922/2014

ADQUISICIÓN DE UPS ONLINE DE 40 KVA

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 30 de abril de 2014

AL OFERENTE:

Señores:

Hemos recibido de uno de los Oferentes, la siguiente consulta referente a la **Contratación Directa N° 5922/2014**, cuya respuesta damos a continuación:

CONSULTA N° 1

¿Aceptarán rangos de tensión de entrada de 192/304 a 253/456 Vac, sin entrar en modo baterías?

RESPUESTA N° 1

No se aceptarán, se deberá respetar lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

CONSULTA N° 2

¿Aceptarán rangos de frecuencia de entrada de 45 a 65 Hz?

RESPUESTA N° 2

No se aceptarán, se deberá respetar lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

CONSULTA N° 3

¿Aceptarán UPS que se puedan paralelizar hasta 4 unidades?

RESPUESTA N° 3

No se aceptarán, debe ser una sola UPS de 40 KVA.


 Hugo Mendieta
 Ofic. de Coord. Gerencia Comercial

CONSULTA N° 4

¿Se puede cotizar UPS con pantalla LCD que no tengan funcionalidades táctiles?

RESPUESTA N° 4

No, se deberá respetar lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

CONSULTA N° 5

Consultamos a la convocante si existe la posibilidad de contar con una visita técnica guía para realizar el relevamiento correspondiente, teniendo en cuenta que existe un desconocimiento de los detalles y así poder tener la lista de materiales necesarios a cotizar, pudiendo implementarlo de manera óptima.

RESPUESTA N° 5

Si, favor remitirse a la Adenda N° 1 adjunta.

CONSULTA N° 6

En las especificaciones técnicas solicitan:

Ítem	Descripción	Especificación Requerida
2.5	Corriente de entrada THD	<5%
3.8	Voltaje THD	<1% (carga lineal)
3.9	Distorsión armónica	<4% (carga no lineal)

¿Podrán ser aceptados equipos con las siguientes especificaciones?

Ítem	Descripción	Especificación Requerida
2.5	Corriente de entrada THD	<10%
3.8	Voltaje THD	<2% (carga lineal)
3.9	Distorsión armónica	<5% (carga no lineal)

RESPUESTA N° 6

No, se deberá respetar lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

CONSULTA N° 7

Teniendo en cuenta el tiempo de importación y de entrega del equipo, solicitamos a la convocante modificar el plazo de entrega de los bienes ofertados a sesenta (60) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza.


 Ing. Hugo Mendieta
 Ofic. de Coord. Gerencia Comercial

RESPUESTA N° 7

El plazo de entrega de los bienes es de quince (15) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza.

Atentamente,
/nre



Ing. Hugo Mendieta
Ofic. de Coord. Gerencia Comercial

Heddy Carolina Alegre A.
Responsable UOC / ANDE